

Anlægsopbygning TW 1

Udfyldes af TWIN HEAT

Dato _____

Ordre nr. _____

Nr. _____

Lev. uge _____

Sign. _____

ORDRE AFGIVER

Installatør/grossist (SKAL udfyldes)

LEV. ADRESSE

Kunde/installatør (SKAL udfyldes)

FRAGT:

(SKAL udfyldes)

Firma _____

Navn _____

Adresse _____

Adresse _____

Postnr./by _____

Postnr./by _____

Tlf. _____

Tlf. _____

Mail _____

Mail _____

Fragtmand ☐


Afhentes ☐

Andet ☐

TW 1 anlæg	Højre 300L.	100 1000-00	☐ Stk.
	Venstre 300L.	100 1002-00	☐ Stk.
	Højre 400L.	100 1004-00	☐ Stk.
	Venstre 400L.	100 1006-00	☐ Stk.

Anbefalet tilbehør:	Trækstabilisator	6000706-00	☐ Stk.
	Trækstabilisator på T rør Ø130 mm.	6000709-00	☐ Stk.
	Shuntsæt incl. Alpha2 pumpe	6001262-00	☐ Stk.
	Shuntsæt excl. pumpe	6001264-00	☐ Stk.
	Shuntventil	4001175-00	☐ Stk.
	Pumpestop		☐ Stk.

Sort røgrør:	Murbøsning 130mm.*	9001166-00	☐ Stk.
	Knærør 130mm. 45° m. klap	9001268-00	☐ Stk.
	Knærør 130mm. 90° m. klap	9001170-00	☐ Stk.
	Røgrør 130x500 mm.	901172-00	☐ Stk.
	Røgrør 130x1000 mm.	9001173-00	☐ Stk.
	Rørskål isolering Ø133x1000mm.	9001030-00	☐ Stk.
	"Metalbestos Wood" Skorsten (rustfri)	9001065-00	☐ Stk.



Vist som højre model

*(Minimum højde fra gulv/underlag til midten af murbøsning til TW 1 = 119 cm)

TWINHEAT®

Tlf. 98645222

E-mail twinheat@twinheat.dk

Forbehold for evt. trykfejl
og ændringer - August. 2022